



QR-код \*

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

680003, г. Хабаровск, ул. Союзная 3А, тел. (8-421-2) 41-29-41, e-mail: guhab@sovintel.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Верхнебуреинскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

682030, п. Чегдомын, ул. Центральная 51, тел. (8-421-49) 5-14-43, e-mail: mchs-cheg@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание****об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 10/1,3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее МБДОУ ЦРР).**

**Заведующему МБДОУ ЦРР**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 10 от 18.02.2022 г., в период с 09.03.2022 г. по 14.03.2022 г.

**Заместителем начальника ОНДиПР по Верхнебуреинскому муниципальному району капитаном внутренней службы Кинваню Юрием Владимировичем**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

**Проведена – выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **заведующий МБДОУ ЦРР Дюкарева Анастасия Александровна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствуют, не предоставлены документы подтверждающие качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки, проверка проводится не реже 1 раза в год). Представленные документы – договор, приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ по договору от 18.06.2021 г. № 162.	ст. 5 ФЗ-123; п. 13 ППП в РФ; ст. 4 ФЗ-123; абз. 4 п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	31.01.2023 г.	
2.	В помещениях детского сада для покрытия пола применяется линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности строительных материалов (помещения: на 1 этаже № 3, 54; на 2 этаже №3, 14, 15 по техническому паспорту, предоставлен сертификат соответствия).	ст. 5 ФЗ-123; п. 25 ППП в РФ; п.7 ст. 134 ФЗ-123; приложение ФЗ-123: таблица 3.	31.01.2023 г.	
3.	Отсутствуют, не предоставлены сертификаты пожарной безопасности на кабельную	ст. 5 ФЗ-123; п. 2, п.8 ст. 82 ФЗ-123;	31.01.2023 г.	

	продукцию, применяемую при монтаже систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) данный кабель должен быть не распространяющий горение.	ст. 4 ФЗ-123; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 (ранее п. 13.15.7 СП 5.13130.2009); п. 6.3, 6.4, 6.5 СП 6.13130.2021 (ранее п. 4.1 СП 6.13130.2009; п. 4.9 СП 6.13130.2013); ГОСТ Р 53316-2021 (ранее ГОСТ 53315-2009); ГОСТ 31565.	
4.	В санузлах групповых ячеек допускается хранение горючих материалов, данные помещения не оборудованы датчиками АПС	ст. 5 ФЗ-123; п. 54 ППР в РФ ст. 4 ФЗ-123; п. 6.6 СП 484.1311500.2020.	31.01.2023 г.
5.	В оранжерее (помещение 30 по техническому паспорту) не установлены датчики АПС	ст. 5 ФЗ-123; п. 54 ППР в РФ ст. 4 ФЗ-123; п. 6.6 СП 484.1311500.2020.	31.01.2023 г.
6.	В помещения эксплуатируемой части подвала (помещение 26, 27, 29 по техническому паспорту) не оборудованы датчиками АПС	ст. 5 ФЗ-123; п. 54 ППР в РФ ст. 4 ФЗ-123; п. 6.6 СП 484.1311500.2020.	31.01.2023 г.
7.	В помещения эксплуатируемой части подвала (место расположения бассейна и сопутствующих помещений) не отделены от остальной (технической) части подвала противопожарными дверями.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; 25 ППР в РФ; 25 п. 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013.	31.01.2023 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Закрывающий МРДОУ ЦРР  
Н.А. Флоренце  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

С.И.С.  
(подпись)

Заместитель начальника ОНДиПР по Верхнебуреинскому муниципальному району капитан внутренней службы  
Кинваню Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.